

*Quang Văn Đạt*

ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN BỐ TRẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 703/UBND

Bố Trạch, ngày 3/ tháng 12 năm 2015

Về việc xác minh, xử lý thông tin  
Báo điện tử Môi trường & Sức khỏe  
và truyền thông Tân-Thượng Trạch

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG	
ĐẾN	Số: 51
	Ngày: 08/01/2016
Chuyển:	
Lưu hồ sơ số:	

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông

Ủy ban nhân huyện. Bố Trạch nhận được Công văn số: 1042/STTTT-BCXD ngày 18/12/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình về việc xác minh và xử lý thông tin báo Môi trường & Sức khỏe phản ánh về chất lượng thi công nhà lớp học trường Mầm non Tân - Thượng Trạch huyện Bố Trạch. Nhận được thông tin từ Báo, UBND huyện đã giao phòng Kinh tế và Hạ tầng kiểm tra xử lý. Sau khi xác minh thực tế tại công trình và xem xét hồ sơ liên quan, UBND huyện báo cáo cụ thể như sau:

Công trình nhà lớp học 2 tầng 6 phòng trường mầm non Tân - Thượng Trạch được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo KTKT tại Quyết định số: 2018/QĐ-CT ngày 29/8/2012 và phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư tại quyết định số: 1072/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 với tổng mức đầu tư 6.989.162.000 đồng, trong đó phần xây lắp 5.931.845.000 đồng và Giao UBND xã Thượng Trạch làm chủ đầu tư. Xí nghiệp xây dựng Phú Lâm thực hiện thi công từ ngày 27/01/2013 đến ngày 07/10/2013, công trình được các bên liên quan đánh giá đảm bảo chất lượng và đã nghiệm thu để đưa vào sử dụng ngày 10/4/2014.

Từ khi nghiệm thu đến nay, qua một thời gian sử dụng, một số hạng mục bị hư hỏng. Kiểm tra thực tế tại công trình thì hệ thống trần bằng tấm nhựa các khu WC của 3 phòng học tại tầng 1 bị sập, nguyên nhân do bị mối phá hỏng hệ thống đã trần; một số thiết bị ống nước bị vỡ làm thấm nước vào tường và gây tắc nước tại 2 phòng WC; 01 chậu rửa bị vỡ, hệ thống cửa một số bị cong vênh, thiếu thiết bị PCCC.

Toàn bộ các hư hỏng, khiếm khuyết trên xảy ra trong thời gian bảo hành, đến nay tuy hơi muộn nhưng đã được đơn vị thi công khắc phục: Đóng lại hệ thống trần bằng tôn, sửa chữa hệ thống nước, kiểm tra sửa chữa hệ thống cửa và lắp đặt hệ thống PCCC.

Qua nội dung trên, chúng tôi chân thành cảm ơn những ý kiến phản ánh kịp thời của quý báo và nhận thấy rằng: Sự việc báo nêu là có cơ sở, sự cố của công trình xảy ra trong thời gian bảo hành nhưng đơn vị thi công chậm khắc phục, công tác quản lý của chủ đầu tư, tư vấn giám sát còn nhiều hạn chế, trách nhiệm về quản lý sử dụng của nhà trường không cao. UBND huyện đã trực tiếp chỉ đạo, chấn chỉnh chủ đầu tư

và các bên liên quan nghiêm túc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã nêu trên.  
UBND huyện Bồ Trách xin báo cáo để Sở Thông tin và Truyền thông biết.

Nơi nhận: *Handwritten signature*

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBND xã Thượng Trạch;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



*Handwritten signature*  
Nguyễn Ngọc Tuấn